

kabelová lávka pro normové požární konstrukce

číslo položky:	KL 60X150	šířka lávky (A) 150 mm
	KL 60X200	šířka lávky (A) 200 mm
	KL 60X300	šířka lávky (A) 300 mm
	KL 60X400	šířka lávky (A) 400 mm

výška lávky:	60 mm
délka lávky:	3000 mm
vzdálenost příček:	150 mm
tloušťka plechu:	1,5 mm



popis výrobku: Kabelová lávka je vhodná pro vytvoření kabelové trasy se zachováním funkčnosti při požáru.

Děrované bočnice tvoří L-profil s ohnutým lemem. Děrované příčky profilu C jsou k bočnicím připevněny protlačením ve vzdálenosti 150 mm otevřenou stranou profilu nahoru.

Kabelové lávky se vzdálenost příček 150 mm umožňují normové konstrukce.

Spojování se provádí pomocí spojek KPBSKL.

K lávkám je možné použít příslušenství kabelových žlabů JUPITER.

konfigurace: PO - pozinkovaná ocel, vrstva zinku 15 - 27 µm
POF - žárově zinkovaná ocel ponorem, vrstva zinku 50 - 100 µm

prodejní množství: á 3 m

certifikace: ČSN EN 61537:02

klasifikace: ZP 27/2008 P90-R
DIN 41012-12 E90
STN 92 0205 PS 90
Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy, detailně uvedené v katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.

skladování: ČSN EN 60721-3-1

